

	No	運用及び活動	工場	測定項目	頻度	管理目標値	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	
投入資源	1	消費原単位低減 (工場使用起源によるもの)	東港	(1)電気(kwh/t)	毎月	492.9kwh/t(月)以下	実績値	314.1	307.3	294.1	317.5								
							評価	○	○	○	○								
				(2)A重油(L/t)		11.95L/t(月)以下	実績値	4.46	2.46	1.46	1.59								
							評価	○	○	○	○								
				(3)軽油(L/t)		3.33/t(月)以下	実績値	1.87	1.88	1.47	1.40								
							評価	○	○	○	○								
				(4)工業用水(m³/t)		12.10m³/t(月)以下	実績値	5.14	5.23	5.24	5.74								
							評価	○	○	○	○								
				(5)上水(m³/t)		1.00m³/t(月)以下	実績値	0.38	0.39	0.37	0.39								
							評価	○	○	○	○								
工場稼働に伴う排出	2	CO2発生量低減 (工場使用起源によるもの)	東港	(1)電気(t-CO2)	毎月	204t-co2/月以下	実績値	166	137	152	160								
							評価	○	○	○	○								
				(2)A重油(t-CO2)		31t-co2/月以下	実績値	15.4	7.2	5.0	5.2								
							評価	○	○	○	○								
				(3)軽油(t-CO2)		8t-co2/月以下	実績値	6.2	5.2	4.7	4.2								
							評価	○	○	○	○								
	3	騒音測定	東港	敷地境界部の騒音(db(A))	1回/年 (5月)	70 db(A)以下	実績値	-	63.9	-	-								
							評価	-	○	-	-								
	4	振動測定	東港	敷地境界部の振動(db(A))	1回/年 (4月)	60 db(A)以下	実績値	46	-	-	-								
							評価	○	-	-	-								
	5	排水処理 放流水の水質管理	東港	(1)ph	1回/2ヶ月	5.8～8.6	実績値	-	7.7	-	7.9								
							評価	-	○	-	○								
				(2)BOD		20 mg/L以下	実績値	-	8	-	1.7								
							評価	-	○	-	○								
				(3)COD		80 mg/L以下	実績値	-	33	-	14								
							評価	-	○	-	○								
				(4)SS		20 mg/L以下	実績値	-	2	-	2								
							評価	-	○	-	○								
				(5)n-ヘキサン		30 mg/L以下	実績値	-	1未満	-	1未満								
							評価	-	○	-	○								
	6	臭気濃度測定	東港	敷地境界の臭気指数	1回/年 (6月)	13 以下	実績値	-	-	10未満	-								
評価							-	-	○	-									